



行政單位組：

單位	照片	缺失說明
秘書室		<p>1. 消防栓中滅火器過期，且消防栓應不可被遮蔽。</p>
教學中心	  	<p>1. 延長線無 112 年安檢。 2. 通風口髒汙。 3. 閒置延長線放置於冰箱後。</p>
主計室		<p>1. 壁飾老舊退色。</p>

單位	照片	缺失說明
人事室		<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防栓中無滅火器。 2. 弱電箱標誌脫落。
資訊室	 <p>資訊室滅火器噴嘴壞掉</p> <p>112年無檢修滅火器 (資訊室4F)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4F：投影布幕灰塵厚。 2. 滅火器過期。 3. 延長線無安檢。 4. 電風扇。 5. 無緊急照明燈。 6. 無緊急出口指示燈。 7. 環境較不整潔。
總務室		<ol style="list-style-type: none"> 1. 住院大樓出風口體：駐警隊。 2. 住院大樓駐警隊無 112 年滅火器安檢。 3. 循環扇無清理。

單位	照片	缺失說明
		
護理部		<ol style="list-style-type: none"> 1. 6F 勤務組滅火器無 112 年安檢。 2. 防疫隔板。
醫事室		<ol style="list-style-type: none"> 1. 醫服組：門診大樓延長線無 112 年安檢。 2. 門診大樓批價櫃檯：電風扇。 3. 滅火器灰塵厚。

單位	照片	缺失說明
藥劑部	    	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議冰箱與牆壁應距離至少 10 公分。 2. 門診 B2 會議室：滅火器無 112 年安檢。 3. 門診藥局：滅火器灰塵厚、辦公室有電鍋、B2 會議室抽屜有垃圾、有電風扇。
資材室	 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防箱的門下垂。 2. 採購組冰箱與牆壁應保持足夠間距。 3. 建議 CSR 及洗縫不列入評分範圍。 4. 牆上壁飾(掛圖)懸吊多年已退色。 5. 公告文件張貼不工整。

單位	照片	缺失說明
		
工務室		1. 影印機後有延長線。

醫療單位 A 組：

單位	照片	缺失說明
牙科門診		<ol style="list-style-type: none"> 1. 冰箱、除濕機未貼安檢貼紙。 2. 有放置電風扇 3. 電線、物品雜亂未整理。 4. 冰箱、延長線、電腦有灰塵。




精神科門診



1. 延長線未貼安檢貼紙。

皮膚科門診



1. 未貼安檢貼紙。
2. 意見箱、冰箱後面有雜物。
3. 雜亂未整理、有灰塵。

耳鼻喉科門診



1. 有雜物。
2. 有灰塵未清潔。
3. 安檢貼紙未更新。



高齡醫學部



1. 有灰塵未清潔。
2. 安檢貼紙未更新。



家醫科門診



1. 有放置電風扇。
2. 線路未整理。

內科門診



1. 未註明待報廢。
2. 線路雜亂。
3. 垃圾桶沒有蓋子。

神經科門診




1. 安檢貼紙未更新。
2. 滅火器已過期。

小兒科門診



1. 垃圾桶旁有廢紙箱。
2. 線路雜亂。



眼科門診
眼庫(歸屬單位有疑慮)



1. 未整理或有雜物。
2. 有灰塵未清潔。
3. 安檢貼紙未更新。
4. 未貼安檢標章。
5. 垃圾桶沒蓋子。
6. 櫃子上有灰塵。



			
<p>泌尿科門診</p>			<p>1. 垃圾桶未標明用途。</p>
<p>骨科門診</p>			<p>1. 線路雜亂。</p>
<p>疼痛科門診</p>	   		<p>1. 有放置電風扇。 2. 紙張掉落未整理。 3. 洗手槽未清潔。 4. 未貼安檢貼紙。</p>

		
<p>復健科門診</p>	  	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有灰塵未清潔。 2. 安檢標章未更新。 3. 廁所有雜物。



備註

空調、天花板：成人化療、耳鼻喉科門診、家醫科門診、疼痛科、小兒科門診(最嚴重)



壁癌嚴重：皮膚科門診(飛梭雷射室)，建議報修工務室



內科與抽血櫃台中間通道線路不符合規定(歸屬單位有疑慮?門診部?)



醫療單位 B 組：

單位	圖片	缺失說明
<p>物理治療中心</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 桌上雜物凌亂。 2. 無定位線。

<p>病理部</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.氣送位置下方有灰塵和雜物。 2.滅火器灰塵。
<p>遺傳中心</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.線路雜亂。 2.桌下堆雜物。
<p>感管中心</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.無定位線。

<p>國際醫療中心</p>		<p>1.無定位線。</p>
<p>核子醫學科</p>		<p>1.無定位線。</p>
<p>影像醫學部</p>		<p>1.無定位線。 2.雜物堆放。</p>

心肺室		1.無定位線。
內視鏡室		1.無定位線。

一般病房單位組：

單位	照片	缺失說明
12C		1.地板破洞。
11A		1.補蠅貼紙貼在水管上。

<p>8A</p>	  	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦公桌電線凌亂。 2. 有個人小電風扇。 3. 盆栽底盤髒汙。
<p>8B</p>	  	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盆栽底盤髒汙。 2. 飲水機查核表髒汙。 3. 無定位線。
<p>6B</p>	 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天花板剝落。 2. 物品堆疊有安全疑慮。 3. 洗手台下方堆放物品。 4. 空紙箱未回收。

特殊病房單位組：

單位	照片	缺失說明
DR 產房		<ol style="list-style-type: none"> 1. 護理站電腦電線雜亂(未拍照片)。 2. 櫃子太多東西關不起來，例如:放哺乳枕、小方巾的櫃子。
BR 嬰兒室		<ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物分類標示不符合? 2. 天花板燈罩未修(未拍照片)。
NI 新生		<p>廢棄物分類標示不符合(桶子有貼，牆壁上未貼標示，無固定位置放置?)</p>
PI 兒童		<ol style="list-style-type: none"> 1. 護理站衛材物品多且雜，只有層架置放。 2. 未配戴識別證。

單位	照片	缺失說明
BC 燒傷	未拍照片	1. 5S 自主管理表缺少二個月的紀錄(112 年只有 1~9 月的紀錄表)。
PAR 恢復室	未拍照片	1. 冰箱缺 112 年度安檢。
MI1 內科加護 1		1. 廢棄物分類標示不符合。